



Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny  
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

ROZDZIELNICA T  
Pz = 18,98 kW  
kj = 0,60  
Psz = 11,33 kW  
lsz = 19,20 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ  
XL3-160 IP43

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S		Nr Tps. <b>E - 14</b>	
Nazwa DpS. <b>SCHEMAT ROZDZIELNICZY TP4</b>			
<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczne Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99		Nazwa inwestycji: <b>REZERWOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WREAZ Z INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"</b>	
Adres inwestycji: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 sedn ewid 1424/4, 4 pr msk. 0024 Pułtusk		Skala: 1:100	
Inwestor: Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk		pojecki techniczny	
Zespół projektowy:		Podpis	
Projektant: <i>mgr inż. Marek Biał</i>		branża elektryczna	
Sprawdzający: <i>mgr inż. Tadeusz Lis</i>		Data: 01.2022r.	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		MA2/0544/PW/BE/15	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		Wp-10/102	