

l.dz. 683/2019

Powiat Pułtusk
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11
06-100 Pułtusk

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego przy ul. Białowiejskiej 5 dz. nr 242/9 obręb 10 miasta Pułtusk Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ustala następujące warunki techniczne i formalne w celu przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Miejsce włączenia przyłącza wodociągowego : włączenie wykonać do wodociągu Ø 110 PE zlokalizowanego w Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego po przeciwnej stronie niż przedmiotowa działka. Sposób włączenia : nawiertka NWZ z zasuwą odcinającą lub trójnik w zależności od wyliczonego zapotrzebowania na wodę.. Przyłączy wykonać z rur PE – PN 10. Ciśnienie dyspozycyjne statyczne panujące w sieci wodociągowej wynosi 3,3 MPa. Z powodu zbyt małej wydajności sieci wodociągowej PWiK nie zapewnia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Kanalizacja sanitarna : wpięcie do istniejącej kanalizacji sanitarnej PCV 200 zlokalizowanego w poboczu drogi wojewódzkiej nr 618 skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego z Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Należy zaprojektować odcinek kanalizacji w kierunku Al. Wojska Polskiego do studni PCV 425 o rzędnych 100,36/97,29 Przyłączy kanalizacyjne wykonać z rur PCV SN – 8 , średnicy Ø200 mm. Rury układać ze minimalnym spadkiem 1 % tak aby zapewnić w przyszłości dalszą ewentualną rozbudowę. Przy zmianach kierunku stosować studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1200 , w uzasadnionych przypadkach zezwala się na stosowanie studni z PP o średnicy 425 mm.

Projekt przyłączy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Pozostałe ustalenia:

1. Projekt należy uzgodnić pisemnie z PWiK w Pułtusk i zarządcą drogi
2. Wodomierz powinien być zamontowany w odległości nie większej niż 1 m za pierwszą ścianą budynku , przez którą wprowadzono przyłączy, w pomieszczeniu suchym , dostępnym w każdej chwili dla stosownych służb dostawcy wody lub w studni wodomierzowej.
3. Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na wykonanie przyłączy na podstawie prawa budowlanego – zgłoszenie robót art. 30 lub na podstawie art. 29a prawa budowlanego w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

4. Wykonanie wcinki wodociągowej do sieci wykonywane jest przez dostawcę wody lub pod jego ścisłym nadzorem na koszt inwestora po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie uzgodnionego projektu.
5. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy uzgodnić termin wykonania prac i ustalić termin odbioru technicznego wykonanego przyłącza przed zasypaniem wykopu.
6. Wykonane przyłącze wymaga inwentaryzacji , którą wykonuje geodeta na zlecenie inwestora w trakcie robót przed zasypaniem przewodu.
7. Kończącym etapem jest podpisanie umowy na dostawę wody. W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty.
 - inwentaryzację po wykonawczą przyłączy
 - protokół odbioru technicznego przyłączy.
8. Po podpisaniu umowy następuje włączenie przyłącza do eksploatacji i pobór wody.
9. Warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od ich wystawienia.

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Jacek Elak