

ROZDZIELNICA TE
Pz = 11,46 kW
kj = 0,70
Psz = 9,17 kW
Isz = 15,6 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3-160 IP43

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.	ROZDZIELNICA TE - schemat
Nr rys.	E - 19
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PUŁTUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Adres inwestycji:	ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9
Skala:	1 - 100
Inwestor:	Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk
	projekt budowlany

Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. Marek Blat	elektr.	MAZ/0544/PWBE/15	
Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis	elektr.	Wa-101/02	

branża elektryczna

Data: 09.2019r.