

LEGENDA:

- CSA — Centrala alarmowa INTEGRA 128 Plus
- Ekspander wejść INT-E
- Manipulator systemowy
- Czujnik ruchu AQUA PRO
- Czujnik ruchu z antymaskingiem COBALT PRO
- Sygnalizator wewnętrzny SPW-250R
- Sygnalizator zewnętrzny SATEL SP 4006

UWAGA:

1. Od każdej czujki do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewód YTDY 8x0,5.
2. Od każdego szyfratora do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewód YTDY 10x0.5.
3. Od przycisku napadowego i kontaktronów do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewody YTDY 4x0,5.

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.: RZUT PIĘTRA-INST. ALARMOWA
Nr rys.: E - 07

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PUŁTUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9
Skala: 1 - 100

Inwestor: Powiat Pułtuski
ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk
projekt budowlany

Zespół projektowy:

		Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Marek Blat	elektr.	MAZ/0544/PWBE/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Lis	elektr.	Wa-101/02	

branża elektryczna

Data: 09.2019r.