



Legenda:

- Kocioł kondensacyjny Prestige 50 Solo
- Sprzęgło hydrauliczne DN50
- Odmulacz siatkowy IOW 50
- Naczynie przeponowe Reflex NG140 PN 6bar ze złączem samoodcinającym.
- Podgrzewacz c.w.u. typu Smart 320 o poj. 320l.
- Naczynie przeponowe DD25.

LEGENDA:

Instalacja wodociągowa

- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa
- proj. średnice – woda zimna/woda ciepła
- proj. hydrant p.poż. podtyn. DN25 z węzłem 30m
- proj. pionowy inst. wodociągowej
- proj. pionowy inst. wodociągowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- proj. projektowane pionowy kan. san. PCV110
- proj. projektowane zawory napowietrzające PCV75
- proj. instalacja kanalizacja sanitarna
- proj. studnia kanalizacji sanitarnej
- studnia PCV Ø425mm – rz. 100,80/99,90

Instalacja centralnego ogrzewania

- nr pomieszczenia
- temp w pomieszczeniu
- moc obliczeniowa
- grzejnik z podłączeniem dolnym
- grzejnik łazienkowy
- zasilanie
- powrót
- szafka rozdzielaczowa c.o. – podtynkowa
- nawiewnik ciśnieniowy okienny
- 30 m3/h
- proj. pionowy inst. centralnego ogrzewania
- proj. kondensacyjny kocioł gazowy
- proj. zasobnik c.w.u. o poj. 320 l

Instalacja gazowa

- proj. instalacja gazowa
- proj. szafka z kurkiem gazowym DN25
- szafka o wym. 300mmx300mmx250mm
- proj. punkt gazowy redukcyjno – pomiarowy
- szafka o wym. 600mmx600mmx250mm

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	<b>RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI</b>	Nr rys.	IS - 09
	Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PUŁTUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO		
	Adres inwestycji:	ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9	Skala:	1 : 50
	Inwestor:	Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk	projekt	budowlany
	Zespół projektowy:	Specjalność                      Upr.                      Podpis	branża	sanitarna
Projektant:	mgr inż. Eliza Dąbkowska	sanit.	MAZ/0100/POOS/14	Data: 09.2019r.
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Janowicz	sanit.	MAZ/0346/PWOS/13	